



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.00346/21

Серия **RU** № **0271077**



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности», место нахождения: 187021, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ГОРОДСКОЙ ПОСЕЛОК ФЁДОРОВСКОЕ, ПРОЕЗД 1-Й ВОСТОЧНЫЙ, ДОМ 10, КОРПУС 1, адрес места осуществления деятельности: 187021, РОССИЯ, Ленинградская обл. Тосненский р-н, гп Фёдоровское, проезд 1-й Восточный, дом 10 корпус 1, регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ74 от 28.12.2015, телефон: +78125078375, адрес электронной почты: info@czrc.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «РУБЕЖ», место нахождения: 410056, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ САРАТОВСКАЯ, ГОРОД САРАТОВ, УЛИЦА УЛЬЯНОВСКАЯ, 25, адрес места осуществления деятельности: 410056, РОССИЯ, Саратовская обл, г Саратов, ул Ульяновекая, дом 25. ОГРН: 1026403344450, номер телефона: +78452390905, адрес электронной почты: rubezh@rubezh.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «НПФ «Полисервис», место нахождения: 196650, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ГОРОД КОЛПИНО, ТЕРРИТОРИЯ ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, ДОМ 22, ЛИТЕР ДМ, ПОМЕЩЕНИЕ 1.1, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 196650, РОССИЯ, Г Санкт-Петербург, г Колпино, территория Ижорский завод, дом 22, литер ДМ.

ПРОДУКЦИЯ

Извещатели пожарные дымовые линейные ИПДЛ-264 типы согласно Приложению №1 на 1 листе (Бланк № 0778456), выпускаемые по АТПН.425231.020 ТУ «Извещатели пожарные дымовые линейные ИПДЛ-264». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола № ППБ-302/07-2021, выданного 28.07.2021 испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения соответствия «НОРМАТЕСТ» RA.RU.21ЖЭ01; протокола № НМ93-296/08-2021, выданного 06.08.2021 испытательным центром «СЗРЦ ТЕСТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» RA.RU.21НМ93; акта анализа состояния производства № 208-СС/05-2021, выданного 17.05.2021 органом по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» ТРПБ.RU.ПБ74.

Схема сертификации Ic.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53325-2012 Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний (с Изменениями N 1, 2, 3) раздел 4. Условия хранения: в отопляемых складских помещениях при температуре от -50 до +40°C и относительной влажности воздуха не более 80%. Срок хранения не более 24 месяцев с даты выпуска. Средний срок службы не менее 10 лет. Акт отбора и идентификации образцов № 208-СС/05-2021 от 17.05.2021.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 11.08.2021

ПО 10.08.2026

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Федорова Наталья Александровна
(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Шериканов Дмитрий Евгеньевич
(Ф.И.О.)



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.00346/21

Серия **RU** № **0778456**

На продукцию, включенную в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция	
8531 10	Извещатели пожарные дымовые линейные ИПДЛ-264	АТПН.425231.020 ТУ «Извещатели пожарные дымовые линейные ИПДЛ-264»	
	ИПДЛ – 264/1-50 - R3		ИП 212-264
	ИПДЛ – 264/1-50 - R3 исп. 1		ИП 212-264/1
	ИПДЛ – 264/1-50 - R3 исп. 2		ИП 212-264/2
	ИПДЛ – 264/1-50 - R3 исп. 3		ИП 212-264/3
	ИПДЛ – 264/1-50 - R3 исп. 4		ИП 212-264/4
	ИПДЛ – 264/1-50 - R3 исп. 5		ИП 212-264/5
	ИПДЛ – 264/1-75 - R3		ИП 212-264/10
	ИПДЛ – 264/1-75 - R3 исп. 1		ИП 212-264/11
	ИПДЛ – 264/1-75 - R3 исп. 2		ИП 212-264/12
	ИПДЛ – 264/1-75 - R3 исп. 3		ИП 212-264/13
	ИПДЛ – 264/1-75 - R3 исп. 4		ИП 212-264/14
	ИПДЛ – 264/1-75 - R3 исп. 5		ИП 212-264/15
	ИПДЛ – 264/1-100 - R3		ИП 212-264/20
	ИПДЛ – 264/1-100 - R3 исп. 1		ИП 212-264/21
	ИПДЛ – 264/1-100 - R3 исп. 2		ИП 212-264/22
	ИПДЛ – 264/1-100 - R3 исп. 3		ИП 212-264/23
	ИПДЛ – 264/1-100 - R3 исп. 4		ИП 212-264/24
	ИПДЛ – 264/1-100 - R3 исп. 5		ИП 212-264/25
	ИПДЛ – 264/2-150 - R3		ИП 212-264/30
	ИПДЛ – 264/2-150 - R3 исп. 1		ИП 212-264/31
	ИПДЛ – 264/2-150 - R3 исп. 2		ИП 212-264/32
	ИПДЛ – 264/2-150 - R3 исп. 3		ИП 212-264/33
	ИПДЛ – 264/2-150 - R3 исп. 4		ИП 212-264/34
	ИПДЛ – 264/2-150 - R3 исп. 5		ИП 212-264/35
Опционально извещатели могут комплектоваться дополнительным оборудованием:			
	Отражатель ИПДЛ - Д-1/4р		
	Пластина для установки четырех отражателей ИПДЛ - Д-1/4р		
	Кожух защитный ИПДЛ-Д-1/4р		
	Кожух защитный ИПДЛ-Д- II/4р		
	Кронштейн угловой ИПДЛ-Д-1/4р		
	Кронштейн угловой ИПДЛ-Д- II/4р		
	Кронштейн для крепления ИПДЛ к двутавровой балке		

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))


(подпись)


(подпись)



Федорова Наталья Александровна
(ф.и.о.)

Шерванов Дмитрий Евгеньевич
(ф.и.о.)